

Государственный инспектор
Урус-Мартановского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы



М.Р. Юсупов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Анкарова Т.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » марта 2020г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный – 8(8712) 33-24-25; ЮРЦ МЧС России - 8(8863) 210-53-46

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Анкарова Т.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения требований пожарной безопасности

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности (с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Лицо допустившее нарушение
1	2	3
1	Отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, Не проводятся 1 раз в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (п.12 ППП в РФ)	Анкарова Т.И.
4	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности ППП РФ п.33	Анкарова Т.И.
5	Отсутствует паспорт огнетушителя, на корпус огнетушителя белой краской не нанесен порядковый номер (п.475 ППП в РФ)	Анкарова Т.И.
6	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра ППП в РФ п.480	Анкарова Т.И.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УРУС-МАРТАНОВСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Урус-Марта
(место составления акта)

« 05 » марта 2020 г.
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 9

По адресу/адресам с. Гойты ул. Р. Яхьяева, №73
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 11 от 12 марта 2020 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» Жайна" с. Гойты Урус-Мартановского муниципального района
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
« 05 » марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1/2
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Урус-Мартановскому муниципальному району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки) Апкарова Т.И.

А.И. Анкарова И.И. 28.02.2020 г. 10 ч. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Юсупов Магомедэмин Русланбекович
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, Экспертных организаций)
государственный инспектор Урус-Мартановского района по пожарному надзору

	отсутствуют знаки пожарной безопасности			
3	Отсутствует паспорт огнетушителя, на корпус огнетушителя белой краской не нанесен порядковый номер.	п.475 ППР в РФ		
4	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра	п.480ППР в РФ		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Урус-Мартановского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы
«05» марта 2020г.



М.Р. Юсупов

Предписание для исполнения получил:



(Подпись)

Заведующей МБДОУ Детского сада «Жайна»
(должность, фамилия, инициалы)
с.Гойты Анкарова Т.И.

«05» марта 2020г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
УРУС-МАРТАНОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

366500, ул. Н. Усамова б/н, г. Урус-Мартан, Урус-Мартановский район, ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ №9/1/9

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей МБДОУ Детского сада "Жайна" с.Гойты Анкаровой Т.И.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Урус-Мартановского района по пожарному надзору №9 от «28» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «05» марта 2020 г. по 13 ч. 00 мин. «05» марта 2020г.

проведена проверка *Государственным инспектором Урус-Мартановского района*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по пожарному надзору капитан внутренней службы Юсупов М.Р.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с *Заведующем МБДОУ Детского сада «Жайна» с.Гойты*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Анкаровой Т.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, проводить 1 раз в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	п.12 ППП в РФ		
2	На путях эвакуации	п.33 в ППП РФ		

Копию протокола получил: « 05 » марта 2020 г.


(подпись лица, в отношении
которого составлен
протокол)

Т.И. Анкарова
(Ф.И.О.)

Подпись лица составившего протокол


(подпись лица составившего
протокол)

М.Р. Юсупов
(Ф.И.О.)

От подписи отказался (лась)

(зачеркнуть в случае подписания протокола)

отметка о направлении копии протокола с указанием

даты, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный – 8(8712) 33-24-25; ЮРЦ МЧС России - 8(8863) 210-53-46

Мне Анкарова Т.И. разъяснены мои права и обязанности,
Ф.И.О. лица, в отношении которого составлен протокол
предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
ст. 51 Конституции Российской Федерации и я извещён о месте и времени рассмотрения дела.

Я уведомлён(а) о том, что в случа моей неявки и не поступления от меня ходатайства о
отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

« 05 » марта 2020 г.


подпись, лица, в отношении
которого составлен протокол

Т.И. Анкарова
(Ф.И.О.)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

указываются объяснения и замечания

лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

по содержанию протокола


подпись

Факт административного правонарушения подтверждается свидетелями:

1. _____
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

2. _____
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

Мне _____

указать Ф., и., о. свидетеля

указать Ф., и., о. свидетеля

разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации с
административных правонарушениях, и я извещён о месте и времени рассмотрения дела.

Я уведомлён о том, что за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего
производство по делу об административном правонарушении, несу административную ответственность
предусмотренную ст.17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Я предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний
предусмотренной ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«__» _____ 20__ г.

подпись свидетеля

фамилия и инициалы

«__» _____ 20__ г.

подпись свидетеля

фамилия и инициалы

Иные сведения необходимые для разрешения дела: _____

(наличие вещественных доказательств по делу,

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагаются:

1. _____

2. _____

Я извещен(а), что дело об административном правонарушении будет рассматриваться
09.03. 2020г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г.Урус-Мартан ул.Н. Усамова б/н. государственным
инспектором Урус-Мартановского района по пожарному надзору Юсупов М.Р.

ПРОТОКОЛ № 10
об административном правонарушении

« 05 » марта 2020г.

с.Гойты

место составления: город, село, район,

Я, государственный инспектор Урус-Мартановского района по пожарному надзору

капитан внутренней службы Юсупов М.Р.

должность, Ф.И.О.

руководствуясь ст.ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что индивидуальный предприниматель

1. Фамилия, Имя, Отчество Анкарова Тайлиана Ильясовна
2. Дата и место рождения 31.10.1995г. г.Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Ч.Р.
3. Адрес места жительства с.Гойты, ул.С.Муцаева, 48
4. Место работы (учебы) МБДОУ Детский сад «Жайна» с.Гойты
5. Занимаемая должность Заведующая
6. Заработная плата (или иной заработок) _____
указать размер заработной платы, стипендии, пенсии и т.д.
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 9615622682
указать наименование документа и его номер
выданный « 23 » декабря 2015 г. Отделом УФМС России по ЧР в Урус-Мартановском районе
наименование организации, выдавшей документ
8. Привлекался (лась) к административной ответственности нет « ____ » ____ 20 г.
(да, нет) (указать дату)

номер пункта, статья, законодательный акт и нормативные документы требования, которых были нарушены

« 16 » марта 2020 г. в « 12 » час « 00 » мин МБДОУ «Детский сад «Жайна»
с.Гойты, ул.Р.Яхьяева. 73

указать место, совершения административного правонарушения наименование объекта и его адрес

нарушил (а) ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», обязательные требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утверждены, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г., №390.

а именно: - Отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, Не проводятся 1 раз в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (п.12 ППР в РФ);

- На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности ППР РФ п.33;

- Отсутствует паспорт огнетушителя, на корпус огнетушителя белой краской не нанесен порядковый номер (п.475 ППР в РФ);

-Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра ППР в РФ п.480.

За что предусмотрена административная ответственность по **части 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

в виде штраф в размере 6000 (шесть тысяча) рублей

вид взыскания: штраф или предупреждение

2. Объявить, что в соответствии с ч.1 ст.30.3 КоАП РФ он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

В случае подачи Вами жалобы, она будет рассмотрена в соответствии с требованиями ст. 30.5 КоАП РФ в 10-дневный срок. О принятом решении Вы будете уведомлены в порядке ст.30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Разъяснить гр. Анкаровой Т.И., что в соответствии со ст.33.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен в 60-ти дневный срок со дня вступления постановления в законную силу.

Сумму штрафа отнести на счет:

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

г. Грозный, ул. Тухачевского 13, (юридический и фактический)

Индекс 364060, **ИНН** - 2027001157, **КПП** - 201401001, **ОГРН** - 1042002610275,

Л/С-03941784270 в УФК по Чеченской Республике, **Р/С** - 40105810400001000001,

БИК- 049690001, **ОКТМО** - 96701000, **КБК** - 17711627000016000140

Отделение НБ Чеченской Республики Банк России.

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа необходимо предоставить должностному лицу, вынесшему постановление.

4. Разъяснить, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, отведенного на его добровольное исполнение, постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. Одновременно с этим неуплата административного штрафа в срок, отведенный на добровольное исполнение постановления на основании части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в **двукратном размере** суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа до «18» мая 2020г., материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Также «19» мая 2020г., в 10 ч. 00 мин., по адресу: г.Урус-Мартан, ул.Н.Усамова, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

5. Срок предъявления данного постановления судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения составляет **3 месяца** со дня вынесения постановления.

государственный инспектор

Урус-Мартановского района по пожарному

капитан внутренней службы


подпись

М.Р. Юсупов

ф. и. о.

Копию постановления получил: «09» марта 2020г.


подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Т.И. Анкарова

Постановление вступает в законную силу «18» марта 2020г.

Копия постановления направлена

дата № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением)

ОТМЕТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
о назначении административного наказания

« 09 » марта 2020г.

с. Алхазурово

место рассмотрения: город, село, район.

Я, государственный инспектор Урус-Мартановского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы Юсупов М.Р.

должность,

в соответствии со ст.23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
рассмотрев протокол(ы) _____ и материалы дела в отношении
Анкаровой Тайлианы Ильясовны

(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ую) с.Гойты, ул.С.Муцаева, 48

указывается адрес места жительства

работающего (ую), учащегося (уюся) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад «Жайна» с.Гойты

наименование организации

в качестве Заведующей

занимаемая должность

привлекался (лась) к административной ответственности нет « ____ » ____ 20 г.
(да, нет) (указать дату)

номер пункта, статья, законодательный акт и нормативные документы требования, которых были нарушены

Установил, что гражданин (ка) Анкарова Тайлиана Ильясовна

фамилия, имя, отчество

« 16 » марта 2020г. в « 10 » час « 00 » мин МБДОУ Детский сад «Жайна»

по адресу: с.Гойты, ул.Р.Яхьяева, 73 нарушила требования пожарной

место совершения административного правонарушения, наименование организации, ее юридический адрес

безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации

в случае возникновения пожара - краткая характеристика объекта назначение этажность тепло, водо и электроснабжение и т. д., имеющая отношение к делу,

(ППР РФ), утверждены, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г.,

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

№390.

а именно: - Отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, Не проводятся 1 раз в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (п.12 ППР в РФ);
- На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности ППР РФ п.33;
- Отсутствует паспорт огнетушителя, на корпус огнетушителя белой краской не нанесен порядковый номер (п.475 ППР в РФ);
-Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра ППР в РФ п.480.

За что предусмотрена административная ответственность по **части 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Гр. Анкарова Тайлиана Ильясовна

(ф.и.о. лица, в отношении которого ведется производство по делу)

правонарушении явилась

(указать явилась, не явилась)

(в случае неявки указать, извещен ли в установленном порядке)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.7; 29.10; п.1. ч.1. ст.29.9; Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимая во внимание обстоятельства смягчающие административную ответственность предусмотренные ч.1 и 2 ст. 4.2 КоАП РФ, а именно раскаяние Анкаровой Тайлианы Ильясовны а в совершении административного правонарушения учитывая характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение (ст.4.1 КоАП РФ). Обстоятельств отягчающих вину (ст.4.3 КоАП РФ) в материалах административного дела нет.